

Утверждаю
и.о.директора ОГКУСО
«Детский
психоневрологический
интернат
«Остров детства»
Т.А. Шахова



План

мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки
надзорной деятельности по Барышскому и Кузоватовскому районам
Ульяновской области 29 апреля 2021

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственный
1.	Подготовить техническую документацию на АТС <i>АТС</i>	до 01.12.2021	Шахова Т.А.
2.	Добавить в программу первичного противопожарного инструктажа допустимое количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты	до 10.05.2021	Шахова Т.А. <i>Выполнено</i>
3.	Провести испытание наружных лестниц	до 15.10.2021	Яковлев Н.Н. <i>Выполнено</i>
4.	Разместить инструкцию о порядке действий сторожей-вахтеров при получении сигналов о пожаре и неисправности установок	до 10.05.2021	Яковлев Н.Н. <i>Выполнено</i>
5.	Заделать технические отверстия около музея, медицинского пункта, в слесарной мастерской	до 10.05.2021	Яковлев Н.Н. <i>Выполнено</i>
6.	Приобрести новые огнетушители	до 15.10.2021	Яковлев Н.Н. <i>Выполнено</i>
7.	Демонтировать линолеум и заменить на линолеум класса КМ 2 -около лестницы <i>был</i> -в актовом зале <i>был</i> -в приемном отделении <i>был</i> -в кабинете завуча <i>был</i> -в группах -в комнате по адаптивной	до 10.05.2021 до 15.06.2021 до 15.06.2021 до 15.10.2021 до 10.06.2022 до 10.06.2022	Яковлев Н.Н. Шахова Т.А. <i>Выполнено</i> 1520 0 кв

2022, Трудотом
деп. и.о. а.у.а.у.

	физической культуры -в отделении психолого- педагогической реабилитации	до 10.06.2022	
8.	Демонтировать масляную краску и обои	до 10.06.2022	Яковлев Н.Н. Шахова Т.А. <i>вып</i>
9.	Перенести водонагреватель в умывальную комнату	до 10.05.2021	Яковлев Н.Н. <i>выполнено</i>
10.	Установить дверь в умывальную комнату	до 01.07.2022	Яковлев Н.Н.
11.	Провести ремонт тамбура	до 15.10.2021	Яковлев Н.Н. <i>выполнено</i>
12.	Установить защитную арматуру на светильниках в мастерской	до 10.05.2021	Яковлев Н.Н. <i>выполнено</i>
13.	Заменить распределительную коробку в прачечной	до 10.05.2021	Беззубенков А.Ю. <i>выполнено</i>
14.	Установить автоматическую установку пожарной сигнализации в холодном цехе столовой, на чердаке столовой и чердаке прачечной, в гаражах	до 01.07.2022	Шахова Т.А. <i>выполнено</i>
15.	Провести категорирование склада и гаражей <i>и проч</i>	до 01.08.2022	Шахова Т.А. <i>выполнено</i>
16.	Установить шкафы из негорючих материалов в гаражах	до 15.06.2021	Яковлев Н.Н. <i>выполнено</i>

зам. директора по общим вопросам

Сысоевский И.В.